



## Системы отопления, вентиляции и кондиционирования.ти

- 1 Бесфланцевое бандажное соединение применяется для круглых воздуховодов диаметром:
- 2 При монтаже вертикальных воздуховодов отклонение воздуховодов от вертикали не должно превышать:
- 3 Монтаж приточных вентиляционных камер начинают с:
- 4 Скрубберы монтируют в помещениях с температурой внутреннего воздуха:
- 5 Температура подшипников электродвигателя вентилятора во время обкатки не должна превышать:
- 6 По объему воздуха, проходящего через головные участки воздуховодов общеобменной вентиляции и кондиционирования воздуха, допускается отклонение:
- 7 Качественное регулирование систем вентиляции достигается:
- 8 Работа производится на высоте, если настил или подмости расположены от поверхности земли или перекрытия выше:
- 9 В каком документе указываются технические данные вентиляционной установки; результаты технических испытаний и проверки на санитарно-гигиенический эффект; должностное лицо, ответственное за работу установки?
- 10 В особо опасных местах следует применять освещение с напряжением:
- 11 При изготовлении воздуховодов стальные листы сваривают встык при толщине:
- 12 Крепления вертикальных металлических воздуховодов следует устанавливать одно от другого на расстоянии не более:
- 13 Всасывающее отверстие вентилятора, не присоединенное к воздуховоду, необходимо защищать металлической сеткой с размером ячейки не более:
- 14 Величина подсоса и утечки воздуха в воздуховодах или других элементах системы при длине до 50 м не должна превышать:





- 15 Приемка систем вентиляции в эксплуатацию осуществляется:
- 16 Основная цель наладочных работ:
- 17 Верхолазными считаются работы, которые выполняются на высоте:
- 18 Леса и подмости высотой до 4 м принимает в эксплуатацию:
- 19 При какой массе перемещаемого груза необходимо использовать грузоподъемные механизмы?
- 20 В особо опасных местах (с точки зрения возможности поражения электротоком) необходимо работать с электроинструментом с напряжением питания не более:

