



Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации объекта защиты.ДРБ_Сп пожфзо

- 1 Минимальная ширина проездов для пожарных автомобилей (при высоте зданий или сооружений до 13 м включительно) составляет не менее ...
- 2 Расстояние от внутреннего края подъезда до наружных стен или других ограждающих конструкций жилых и общественных зданий, сооружений высотой до 28 м включительно должно составлять ...
- 3 Тупиковые проезды (подъезды) должны заканчиваться площадками для разворота пожарных автомобилей размером не менее чем
- 4 На территории садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ ширина проездов для пожарной техники должна быть не менее ...
- 5 Противопожарные расстояния должны обеспечивать нераспространение пожара ...
- 6 Противопожарные расстояния зависят от:
- 7 Минимальные противопожарные расстояния (разрывы) между жилыми, общественными (в том числе административными, бытовыми) зданиями и сооружениями составляет:
- 8 Противопожарные расстояния до лесных насаждений от некапитальных, временных сооружений (построек) должны составлять не менее
- 9 В подвальных и цокольных этажах зданий всех классов функциональной пожарной опасности не допускается размещение:
- 10 Промывать инструмент и оборудование, применяемое при производстве работ с горючими веществами, необходимо ...
- 11 При проведении огневых работ необходимо:
- 12 После завершения огневых работ должно быть обеспечено наблюдение за местом проведения работ в течение не менее ...
- 13 Наряд-допуск выдается руководителю работ и утверждается ...



- 14 Одну печь следует предусматривать для отопления не более ... помещений, расположенных на одном этаже
- 15 Помещения для оборудования приточных систем с рециркуляцией, обслуживающих несколько помещений различных категорий по взрывоопасной и пожарной опасности, следует относить ...
- 16 Нижняя часть ствола мусоропровода в мусоросборной камере должна перекрываться ...
- 17 В населенном пункте осуществляется строительство двухэтажного хостела. Отопление хостела планируется сделать печным. Какие меры необходимо предусмотреть для соответствия хостела требованиям пожарной безопасности в процессе его эксплуатации?
- 18 Здание предприятия ООО «Завод» оборудовано автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией. Какие требования необходимо предусмотреть для системы вентиляции при пожаре?
- 19 При проектировании здания гостиницы необходимо предусмотреть наличие пожарного лифта. Что необходимо предусмотреть для соответствия лифта требованиям ГОСТ Р 53296-2009 «Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности»?
- 20 На территории предприятия располагается здание главного корпуса высотой 20 метров от отметки поверхности проезда пожарных машин до карниза кровли. Обустройство какими дополнительными объектами должно быть предусмотрено в здании такого типа?