



Тушение пожаров и оказание первой помощи пострадавшим.ДРБ_Сп пожфзо

- 1 Существуют следующие виды пожарной охраны:
- 2 Время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских населенных пунктах не должно превышать ...
- 3 Время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских населенных пунктах не должно превышать ...
- 4 Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы:
- 5 Где запрещается применение установок порошкового и газопорошкового пожаротушения?
- 6 Пожарные автомобили в зависимости от направления оперативной деятельности делятся на:
- 7 Пожарная автоцистерна относится к основным пожарным автомобилям ... применения
- 8 Пожарный автомобиль пенного тушения относится к основным пожарным автомобилям ... применения
- 9 Существуют следующие разновидности документов предварительного планирования:
- 10 Номер возгоранию присваивается в момент ...
- 11 Спасение людей и имущества при пожаре при достаточном количестве сил и средств подразделений пожарной охраны проводится ...
- 12 Проведение спасательных работ при пожаре ...
- 13 Наряд-допуск выдается руководителю работ и утверждается ...
- 14 Первые признаки отравления угарным газом:
- 15 Виды продуктов горения, опасных для человека:
- 16 Существуют следующие степени ожогов:



- 17 Группа физических лиц изъявило желание создать добровольное общественное объединение пожарной охраны. Каким образом необходимо осуществить регистрацию создаваемого общественного объединения?
- 18 В сельской местности планируется размещение пожарного депо. Какие условия необходимо реализовать при размещении депо для соблюдения требований пожарного законодательства?
- 19 В здании класса функциональной пожарной опасности Ф5 высотой 30 метров отсутствуют постоянные рабочие места на отметке выше 20 метров, произведено устройство сухотруба подключения мобильных средств пожаротушения, а также патрубков на отметках выше 28 м, к которым обеспечивается беспрепятственный доступ пожарно-спасательных подразделений, удобство присоединения и прокладки (без изломов и перегибо напорных пожарных рукавов, а также их запас, необходимый для целей пожаротушения и подтверждена достаточность решений для обеспечения деятельности пожарно-спасательных подразделений в документах предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ. Какие требования предъявляются к оборудованию таких помещений лифтами для транспортировки подразделений пожарной охраны?
- 20 Территория пожарного депо имеет один въезд (выезд. Ширина ворот на въезде (выезде) составляет 5 метров. Тротуар напротив выездной площадки оборудован светофором с указателем и без акустического сигнала. Какие недостатки, противоречащие требованиям противопожарного законодательства, имеются в обустройстве территории пожарного депо и каким образом их необходимо устранить?