



Эксплуатация электрооборудования на среднем и низком напряжении.и

- 1 Неверно, что такой признак, как ... учитывается при классификации электроприёмников
- 2 В жилых помещениях используются такие группы электроприёмников, как ...
- 3 Неверно, что требования Правил устройства электроустановок распространяются ...
- 4 По условиям электробезопасности электроустановки делятся на электроустановки напряжением ...
- 5 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок распространяются на ...
- 6 За нарушение правил и норм при эксплуатации электроустановок предусмотрена ... ответственность
- 7 Федеральный государственный надзор за соблюдением требований правил и норм электробезопасности в электроустановках осуществляет ...
- 8 В соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей работники, непосредственно обслуживающие электроустановки, несут персональную ответственность за ...
- 9 Работник, заметивший неисправности электроустановки или средств защиты, должен ...
- 10 После отключения короткого замыкания выключатель проверяется на ...
- 11 Неверно, что к виду технического обслуживания выключателей относится ...
- 12 Периодический осмотр выключателей должен проводиться раз в ...
- 13 При текущем ремонте выключателей необходимо проводить
- 14 В зависимости от выключателей их капитальный ремонт должен производиться с периодичностью ...
- 15 Цель профилактических испытаний кабельных линий – это ...





- 16) Неверно, что к основным директивным документам при выполнении электромонтажных работ относятся ...
- 17) Допустимая температура жил кабеля с пластмассовой изоляцией напряжением 1, 3, 6 кВ – это ...
- 18) Соединения проводов воздушной линии электропередач (ВЛ) бракуют ...
- 19) Измерение сопротивления обмоток трансформаторов постоянному току производят для выявления ...
- 20) Определить плотность прилегания контактов в разъединителе можно при помощи щупа толщиной ..., который должен входить в контакт на глубину не более 5 мм
- 21) Профилактический осмотр трансформаторов необходимо проводить раз в...
- 22) Параллельная работа нескольких трансформаторов допускается ...
- 23) При аварийном отключении системы охлаждения в трансформаторах с типом охлаждения Д их функционирование может длиться ...
- 24) Внеплановые работы с трансформатором производятся в случае, если ...
- 25) При включении маслководяного охлаждения в первую очередь опускается ...
- 26) При перегрузке по току на 30, 45, 60, 75 и 100 %, длительность перегрузки масляных трансформаторов будет составлять соответственно ...
- 27) Максимальное различие температуры окружающего воздуха и верхних слоев масла составляет ...
- 28) Текущие ремонты систем охлаждения Д, ДЦ, Ц осуществляются ...
- 29) При построении внутрив заводских сетей выше 1 кВ следует учитывать, что ...
- 30) Присоединение предприятий к субъектам электроэнергетики зависит от ...
- 31) Номинальные напряжения электрических сетей до 1000В (ГОСТ 21128_75) составляют ...
- 32) Освещение безопасности предназначено для ...





- 33) Неверно, что периодичность осмотров оборудования распределительного устройства (РУ) без отключения от сети на объектах с постоянным дежурством персонала должна быть не реже одного раза в ...
- 34) Верховые осмотры с выборочной проверкой проводов и тросов в зажимах и дистанционных распорках на воздушной линии электропередачи (ВЛ) напряжением 35 кВ и выше или их участках, имеющих срок службы 20 лет и более, должны проводиться с периодичностью не реже одного раза в ...
- 35) При обнаружении угрозы неправильного срабатывания устройства релейной защиты и автоматики (РЗА) вывод из работы устройства РЗА происходит ...
- 36) Неверно, что в задачи оперативно-диспетчерского управления при ликвидации технологических нарушений входит ...
- 37) Распоряжение диспетчера о переключениях считается выполненным ...
- 38) Вышестоящий оперативно-диспетчерский персонал даёт разрешение на переключения ...
- 39) Перечни сложных переключений на энергообъекте утверждает ...
- 40) При сложных переключениях привлекать к выполнению отдельных операций в схемах релейной защиты и автоматики лиц из числа работников служб релейной защиты и автоматики ...
- 41) Производство плановых переключений допускается ...
- 42) При ликвидации аварий распоряжения диспетчера энергосистемы (объединенной, единой энергосистем) немедленно выполняются ...
- 43) Отключившееся во время аварии оборудование включается ...
- 44) Контроль и регулирование напряжения, в соответствии с утвержденными графиками напряжений, осуществляются в заданных контрольных ... сети
- 45) Оперативный персонал самостоятельно производит изменение коэффициентов трансформации трансформаторов, оснащенных устройствами с регулированием напряжения под нагрузкой (РПН), при ...
- 46) Оперативный персонал при понижении напряжения, вызванном неотключившимся коротким замыканием (КЗ) в электросети, должен ...





- 47 С момента получения запроса от системного оператора сведения необходимо предоставить в течение ...
- 48 Аварийный выход электросетевого или генерирующего оборудования из строя считается угрозой нарушения электроснабжения (режим с высоким риском нарушения электроснабжения), если это приводит к электроэнергетическому режиму энергосистемы с превышением максимально допустимых перетоков длительностью более ...

